



جمهوری اسلامی ایران

وزارت راه و شهرسازی




اداره کل راه و شهرسازی آذربایجانغربی

سند نامی

ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

موضوع: الزام به رعایت فاصله درز انقطاع در کلیه ساختمان ها

باسلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص)



احتراماً، در راستای ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، طی بازدیدهای مستمر از ساختمان های در حال ساخت در کلیه شهرهای استان، مشاهده گردید در تعدادی از ساختمان ها، فاصله درز انقطاع بر مبنای بند ۱-۴-۱ آیین نامه ۲۸۰۰ زلزله رعایت نگردیده است. فلذا مقتضی است آن سازمان نسبت به نظارت مضاعف بر این موضوع و اطلاع رسانی موثر به کلیه مهندسين ناظر، طراح و مجری، اقدامات لازم را انجام داده و گزارش کاملی را در این خصوص به این اداره کل ارسال نماید.

بدیهی است در صورت عدم رعایت فاصله درز انقطاع و قصور مهندسين در این خصوص، ساختمان مورد نظر مجاز به اخذ گواهی پایانکار نبوده و متخلفین علاوه بر معرفی به شورای انتظامی آن سازمان، به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.

ومن الله التوفيق
میر محمد حسن حمزه لاری
مدیر کل