



- ۱- پرونده واحد کنترل نظارت که برای تصمیم‌گیری هیئت‌مدیره ارائه شده بود مطرح و تصمیمات ذیل اخذ گردید:
- ۱-۱ مصوبه هیئت مدیره وقت طی بند ۲ نامه مثبت به شماره ۸۹۸۲ مورخ ۹۹/۳/۳۱ با مضمون اینکه ، اگر ابعاد کابین آسانسور نصب شده ، با ابعاد مندرج در مبحث ۱۵ مقررات ملی (۱۴۰۰\*۱۱۰۰) میلیمتر و مساحت ۵۴ / ۱ متر مربع، اختلاف داشته باشند و آسانسور نصب شده (موجود) با ابعاد کوچکتر (۱۲۵۰\*۱۰۰۰) میلیمتر و مساحت ۱/۲۵ متر مربع باشد و با تشخیص ناظر و طراح قابلیت حمل صندلی چرخ دار را داشته باشد با ۸ رای موافق تصویب شد.
- ۱-۲ نامه مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۱ واحد کنترل نظارت در مورد ساختمان آقای ... با اجرای شش طبقه و ارتفاع نهایی ۲۲/۴ متر و موضوع عدم اجرای خروج دوم اضطراری و آسانسور دوم قرائت گردید، با شرط اجرای اسپرینکلر در ساختمان طبق مبحث مربوطه با ۷ رای موافق تصویب شد.
- ۱-۳ نامه مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۵ واحد کنترل نظارت در مورد ساختمان هفت طبقه مالک ... و موضوع دو آسانسور مطرح گردید ، مورد موافقت قرار نگرفت.
- ۲- پیشنهادات جلسه شماره ۶۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ کمیته سازندگان در ۶۱ بند قرائت گردید و تصویب شد جهت ارائه به هیات چهار نفره.
- ۳- پیشنهادات جلسه شماره ۱۹۳ کمیسیون نقشه برداری مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ در ۲ بند (۲و۱) مطرح گردید بند ۱ با توجه به جدول ضمیمه تصویب شد و در جدول ساختمانهای گروه ب و ۵ سقف به بالا مقرر شد شهرهای ارومیه ، بوکان، تکاب، سردشت، سلماس ، میاندوآب ، با مهندس نقشه بردار پایه ۳ می توانند نظارت را برای ساختمانهای ب بالای ۵ سقف را شروع نمایند و همینطور شهرهای خوی ، مهاباد ، نقده ، با مهندسین نقشه بردار پایه ۳ و ۲ می توانند نظارت برای ساختمانهای ب بالای ۵ سقف را شروع نمایند در جدول ساختمانهای گروه ب و ۴ سقف به بالا مقرر شد شهرهای تکاب ، سردشت ، سلماس ، با مهندسین نقشه بردار پایه ۳ می توانند نظارت را برای ساختمانهای ب بالای ۴ سقف را شروع نمایند و همینطور شهرهای شاهین دژ ، میاندوآب و نقده با مهندسین نقشه بردار پایه ۳ و ۲ میتوانند نظارت را برای ساختمانهای ب بالای ۴ سقف را شروع نمایند بند ۲ مقرر شد در هیئت‌رئیس مطرح و بعد از بررسی موارد مشترک شهرسازی در هیئت‌مدیره مطرح گردد
- ۴- پیشنهادات جلسه شماره ۱۵ و ۱۶ و ۱۷ کمیته آموزش مطرح گردیدند ، جلسه شماره ۱۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ قسمت الف آن در ۵ بند قرائت شدند با پیشنهادات مذکور ( ۵ بند ) جلسه شماره ۱۵ کمیته آموزش موافقت گردید و پیشنهادات جلسه شماره ۱۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ قسمت الف کمیته آموزش در ۴ بند مطرح گردید و مصوب شدند و مقرر شد دوره‌ها تا اردیبهشت‌ماه با این شرایط برگزار گردد و دوره‌های بعدی برای مجریان آموزشی با مناقصه برابر مقررات اقدام شود و پیشنهادات جلسه شماره ۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ کمیته آموزش هم در ۷ بند مطرح گردیدند غیر از بند ۴ بقیه بندها مصوب شدند و بند ۳ فقط هزینه آزمون برای شرکت دوباره اخذ گردد.





مصوبات جلسات هیئت مدیره

سازمان نظام مهندسی ساختمان

استان آذربایجان غربی

سازمان نظام مهندسی ساختمان  
استان آذربایجان غربی

www.wa-nezam.org  
http://t.me/wanezamorg  
http://instagram.com/wanezamorg

دوره نهم سال ۱۴۰۰

شماره جلسه : ۱۵

تاریخ جلسه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۵

۵- مقرر شد چک لیستهای صرفه جویی انرژی رشته معماری، برق، مکانیک در کانال هیئت مدیره قرار داده شود و اعضای هیئت مدیره تا روز جمعه نظرات خود را به آقای مهندس آذری کیا ارائه دهند در غیر این صورت چک لیست ها مصوب تلقی و ابلاغ می گردد.

۶- جلسه شماره ۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۹ کمیته خدمات مهندسی مطرح گردید بند ۲ آن در مورد مسئول ایمنی پروژه مطرح و تصویب گردید . بند ۳ آن در مورد ارائه فیش حق الزحمه طراحی در چهار رشته به سازمان مطرح و از اول سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید ، بند ۴ آن در مورد افزایش تعداد کار و درخواست دفاتر مبنی بر تکمیل ۷۰٪ کار مهندسان مطرح و به تصویب رسید. بند ۵ آن در مورد دستور العمل پیشنهادی برای اجرایی نمودن مبحث ۲۲ مطرح و بعد از نظر و بررسی راه شهرسازی اقدامات انجام میگیرد.

۷- جلسه شماره ۷ کمیته خدمات مهندسی مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ در مورد پیشنهادات جدول تغییر فیلد ارائه شده مطرح گردید و با اصلاحات ذیل به تصویب رسید : در سطر ( ردیف ) ۴ متر اژ نهایی ساختمان ملاک سپری شدن نصف مدت می باشد : در سطر (ردیف) ۶ طبق بند مربوط مبحث دوم در خصوص مدت اتمام پروانه ساختمان و تکلیف ناظر اقدام گردد. در سطر (ردیف) ۹ متر اژ مازاد از بیلت در سهمیه مجری حقیقی یا حقوقی باید ثبت شود . در سطر (ردیف) ۱۱ ناظر جایگزین نمیتواند در بیش از ۳ پروژه انجام وظیفه نماید.



روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان غربی

