

شماره: ۲۹۳۴۵۸
تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۲۸
پیوست:

ریاست جمهوری
سازمان ملی استاندارد ایران
اداره کل استاندارد استان آذربایجان غربی

به: ریاست محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت استان
رئیس محترم سازمان نظام مهندسی استان
مدیر کل محترم بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان
مدیر عامل محترم شرکت گاز استان
ریاست محترم اتاق اصناف استان

موضوع: لزوم جلوگیری از عرضه و استفاده لوله‌های فولادی گاز پایین تر از حدود استاندارد و بی کیفیت

با سلام و احترام:

با توجه به گرایش خریداران و فروشنده‌گان عمده و خرده به لوله‌های گاز با قیمت پایین‌تر و با توجه به ارتباط مستقیم قیمت با ضخامت و وزن لوله‌ها تولیدی، بعض مشاهده می‌شود که تولیدکنندگان نسبت به کاهش ضخامت لوله‌های فولادی تولیدی خود نسبت به مقادیر موجود در جداول استاندارد جهت کاهش قیمت نهایی اقدام می‌کنند که نتیجه این امر کیفیت پایین، غیر ایمن بودن، طول عمر پایین‌تر و ... خواهد بود. علی‌هذا خواهشمند است دستور فرمایید در بازرگانی‌های صورت گرفته توسط ناظرین و بازرسان آن سازمان محترم، اعتبار کد ده رقمی رهگیری استاندارد لوله‌های گازرسانی از طریق شمار پیامکی ۱۵۱۷۰۰۰ و یا آدرس <https://isom.isiri.gov.ir/parvaneh/> بررسی و در صورت مشاهده موارد فاقد نشان استاندارد معتبر، با ابعاد و اوزان مغایر با استانداردهای ملی و یا موارد مشکوک به بی کیفیت بودن، ضمن جلوگیری از عرضه و بکارگیری لوله‌های بی کیفیت، موارد را جهت بررسی و انجام اقدامات بعدی به این اداره کل اعلام نمایند.

منصور جلابر
از طرف مدیر کل

لغوی - معاون ارزیابی انتظام

